

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012. (XII. 18.) Korm. számú rendeletek,
valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint, a CENELEC
3. számú Memorandum figyelembevételével

EU DECLARATION OF CONFORMITY

/in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU
Directive/

Száma / No.: 2003/24

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest Kft./TRACON Electric Co. LTD.
Gyártó címe / Manufacturer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)
Származási ország / Country of origin: Kína / China

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra./This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

A nyilatkozat tárgya / Object of the declaration:

Kódja / Code

THK- (Ld. Melléklet/See Annex)

Megnevezés / Description

Moduláris kontaktor termékcsalád /
Modular contactor product family

E nyilatkozat tárgya összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok és szabványok előírásaival./ The object of the declaration described above is in conformity with the laws and Standard.

A termékre vonatkozó további szabványok és / vagy műszaki előírások:

Besides relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
EN 62321	2009	Elektrotechnikai gyártrmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difenil-éterek) szintjének meghatározása./ Electrotechnical products. Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenils, polybrominated diphenyl-ethers).
(MSZ) EN 60947-4-1	2011	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-1. rész: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. Elektromechanikus kontaktorok és motorvédő kapcsolók / Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-1: Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters
(MSZ) EN 61095-1	2009	Elektromechanikus kontaktorok háztartási és hasonló célokra / Electromechanical contactors for household and similar purposes

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Száma / No.	Címe / Title
10.03-13	TRACON Laboratórium Vizsgálati jegyzőkönyv / Test Report

Kiegészítő információk / Additional information:

Ez a dokumentum a 2012. november 12-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is replacing the declaration issued 12th of November 2012.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /
The document is valid until withdrawal.

TRACON BUDAPEST KFT.

2120. Dunakeszi 1. Pf.: 165.

BBRT: 10102086 - 15526702 - 00000004


Adószám: 10406218-2-13

Cégsz.: 13-09-061744

Tel.: 27/540-000

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :

Dunakeszi, 2014. október 04.


Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. október 04. keltű, 2003/24 számú

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

dated at 04th.October 2014; No. 2003/24

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
THK2-20-24	230 VAC; 20 A	2 P, 24 VAC
THK2-20-24/1Z+1NY/	230 VAC; 20 A	2 P, 24 VAC
THK2-20	230 VAC; 20 A	2 P, 230 VAC
THK2-2061Z+1NY	230 VAC; 20 A	2 P, 230 VAC
THK2-32-24	230 VAC; 32 A	2 P, 24 VAC
THK2-32	230 VAC; 32 A	2 P, 230 VAC
THK2-40-24	230 VAC; 40 A	2 P, 24 VAC
THK2-40	230 VAC; 40 A	2 P, 230 VAC
THK3-20-24	400 VAC; 20 A	3 P, 24 VAC
THK3-20	400 VAC; 20 A	3 P, 230 VAC
THK3-32-24	400 VAC; 32 A	3 P, 24 VAC
THK3-32	400 VAC; 32 A	3 P, 230 VAC
THK3-40-24	400 VAC; 40 A	3 P, 24 VAC
THK3-40	400 VAC; 40 A	3 P, 230 VAC
THK4-20-24	400 VAC; 20 A	4 P, 24 VAC
THK4-20	400 VAC; 20 A	4 P, 230 VAC
THK4-32-24	400 VAC; 32 A	4 P, 24 VAC
THK4-32	400 VAC; 32 A	4 P, 230 VAC
THK4-40-24	400 VAC; 40 A	4 P, 24 VAC
THK4-40	400 VAC; 40 A	4 P, 230 VAC
THK4-63	400 VAC; 63 A	4 P, 230 VAC
THK4-63-24	400 VAC; 63 A	4 P, 24 VAC
THK4-63/2Z+2NY/	400 VAC; 63 A	4 P, 230 VAC
THK4-63-24/2Z+2NY/	400 VAC; 63 A	4 P, 24 VAC

Kmf. / Signed as above